



## AUTORISATION D'EMPLOI

N° 2000-045/JV modifiée

Remplacée en partie par  
l'AE 2010-005/JPH



### ROBINETS DN 25 - MOP 5 bar . Types : E - EA - E1 - E1A - C - M

Fournisseur	CHUCHU DECAYEUX
Unité de production	14 Rue du Chevalier de la Barre - 80520 WOICOURT
Norme ou spécification	NF EN 331, SROB100-NF
Type ou référence du matériel	Robinet DN 25 ¼ tour de sécurité double action - article 84 03 062 HORS CHAMPS : Tous les autres robinets du DI faisant l'objet de l' AE 2010-005/JPH

Un échantillon du matériel ci-dessus désigné, réputé conforme au dossier d'identification (D.I.) a subi avec succès les essais d'acceptation de type prévus dans la norme et/ou la spécification citée ci-dessus.

Références du(des) dossier(s) d'essais	CSTB , rapport d'essais N° HS00-013
Référence du dossier d'identification (D.I.)	Dossier d'identification Rob 25 0050 du 02/05/2000
Développement contrôlé	Pas de développement contrôlé

Les dispositions adoptées par le Constructeur, en vue d'assurer la permanence des caractéristiques et performances de ce matériel pour sa fabrication en série industrielle, ont été évaluées.

Fiche d'évaluation qualité	EG/QFS/00/021/A
----------------------------	-----------------

En conséquence, la Délégation Réseau autorise l'emploi de ce matériel sur les réseaux de distribution de gaz exploités par GrDF.

*Le maintien de l'autorisation d'emploi est subordonné aux conditions décrites dans le document intitulé : "Spécifications pour l'aptitude du fournisseur, l'autorisation d'emploi et le suivi des matériels et outillages utilisés sur les réseaux de distribution de gaz (STLG2), à la permanence des dispositions ci-dessus évoquées et au comportement satisfaisant du matériel en exploitation.*

Date : 15 Janvier 2010 

Gérard MASSARDIER,  
Directeur Réseau

REÇU LE  
27 JAN. 2010  
CHUCHU DECAYEUX



## AUTORISATION D'EMPLOI

N° 2010-005/JPH

Annule et remplace en partie  
l'AE 2000-045-JV



### ROBINETS DN 25 - MOP 5 bar Types : E - EA - E1 - E1A - C - M

<i>Fournisseur</i>	CHUCHU DECAYEUX
<i>Unité de production</i>	14 Rue du Chevalier de la Barre - 80520 WOICOURT
<i>Norme ou spécification</i>	NF EN 331, SROB100-NF, Certificat d'admission CERTIGAZ : N° ROB 073-R1 E2 Révision 1 du 28/09/2009 N° ROB 084R1 E2 Révision 1 du 28/09/2009
<i>Type ou référence du matériel</i>	Robinets DN 25 , MOP 5 bar, de types E , EA , E1, E1A, C, M HORS CHAMPS : Le robinet, article 84 03 062 , fait l'objet de l'AE 2000-045/JV modifiée

Un échantillon du matériel ci-dessus désigné, réputé conforme au dossier d'identification (D.I.) a subi avec succès les essais d'acceptation de type prévus dans la norme et/ou la spécification citée ci-dessus.

<i>Références du(des) dossier(s) d'essais</i>	CSTB , rapport d'essais N° HES09-2602 0207 du 03/07/2009 CSTB , rapport d'essais N° HES09-2602 0207-4 du 14/09/2009 BECETEL , Rapport d'essais N° 9202 du 20/01/2009
<i>Référence du dossier d'identification (D.I.)</i>	Dossier d'identification Rob250950 du 16/03/2009
<i>Développement contrôlé</i>	Pas de développement contrôlé

Les dispositions adoptées par le Constructeur, en vue d'assurer la permanence des caractéristiques et performances de ce matériel pour sa fabrication en série industrielle, ont été évaluées.

<i>Fiche d'évaluation qualité</i>	Dans le cadre des suivis des contrats
-----------------------------------	---------------------------------------

En conséquence, la Délégation Réseau autorise l'emploi de ce matériel sur les réseaux de distribution de gaz exploités par GrDF.

*Le maintien de l'autorisation d'emploi est subordonné aux conditions décrites dans le document intitulé : "Spécifications pour l'aptitude du fournisseur, l'autorisation d'emploi et le suivi des matériels et outillages utilisés sur les réseaux de distribution de gaz (STLG2), à la permanence des dispositions ci-dessus évoquées et au comportement satisfaisant du matériel en exploitation.*

Date : 15 Janvier 2010 

Gérard MASSARDIER,  
Directeur Réseau

REÇU LE  
27 JAN. 2010  
CHUCHU DECAYEUX