



EDF GDF SERVICES
Délégation Réseaux Gaz

**AUTORISATION
D'EMPLOI**
N° 2003-071/JV



à l'environnement du gaz et de l'énergie



LA QUALITÉ
partout et pour tous

4 - 11.2003

CHUCHU DECAYEUX

ROBINET GAZ LAITON

<i>Fournisseur</i>	CHUCHU DECAYEUX
<i>Unité de production</i>	WOINCOURT 80520
<i>Norme ou spécification</i>	NF EN 331, XP E 29-141, SROB100-NF
<i>Type ou référence du matériel</i>	Robinets DN 15 Type E, E1, EA, E1A

Un échantillon du matériel ci-dessus désigné, réputé conforme au dossier d'identification (D.I.) a subi avec succès les essais d'acceptation de type prévus dans la norme et/ou la spécification citée ci-dessus.

<i>Références du(des) dossier(s) d'essais</i>	Rapports d'essais CSTB N° ES 570 03 1063 et 1079
<i>Référence du dossier d'identification (D.I.)</i>	Dossier d'identification Rob 150350 du 2/6/2003
<i>Développement contrôlé</i>	

Les dispositions adoptées par le Constructeur, en vue d'assurer la permanence des caractéristiques et performances de ce matériel pour sa fabrication en série industrielle, ont été évaluées.

<i>Fiche d'évaluation qualité</i>	Robinets admis à la marque NF ROB-GAZ – Marque NF 078
-----------------------------------	--

En conséquence, la Délégation Réseaux Gaz (DRG) autorise l'emploi de ce matériel sur les réseaux de distribution de gaz exploités par EDF GDF SERVICES.

Le maintien de l'autorisation d'emploi est subordonné aux conditions décrites dans le document intitulé : "Spécifications pour l'aptitude du fournisseur, l'autorisation d'emploi et le suivi des matériels et outillages utilisés sur les réseaux de distribution de gaz (STLG2), à la permanence des dispositions ci-dessus évoquées et au comportement satisfaisant du matériel en exploitation.

Date : 27/11/2003

Le Chef de Mission,

Annule et remplace l'autorisation d'emploi 2002-048/JV du 2/05/2002

J.M. BAILLARD