

## AUTORISATION D'EMPLOI

N° 2019/133/AP	Prise à visser sur fonte à filetage cylindrique
DÉSIGNATION DU MATÉRIEL	Prise à visser sur fonte à filetage cylindrique DN20, DN25, DN32 et DN50 pour réseaux BP
Fournisseurs	CHUCHU DECAYEUX
Site de production	CHUCHU DECAYEUX 14 rue du chevalier de la barre 80520 WOINCOURT
Norme ou spécification	Fiche du guide GRDF MPBF124 Spécification GRDF SFIT003
Type ou référence du matériel	8212984 : Prise SDIG DN20 / PE EXT 32 8212985 : Prise SDIG DN25 / PE EXT 32 8212986 : Prise SDIG DN32 / PE EXT 40 8212987 : Prise SDIG DN50 / PE EXT 63 Tampon Autorisation d'emploi apposé sur le DI par A. PARIZOT le 23/07/2019

**Le Département Prescription autorise l'emploi de ce(s) matériels(s) sur les réseaux de distribution de gaz exploités par GRDF.**

Le maintien de l'autorisation d'emploi est subordonné aux conditions décrites dans le document intitulé : « Spécifications pour l'autorisation d'emploi et le suivi des matériels et services associés » (SPAE001), à la permanence des dispositions ci-dessus évoquées et au comportement satisfaisant du matériel en exploitation.

Date : 01/08/2019

Le Chef du Département Prescription

  
Philippe LOUVEL

## AUTORISATION D'EMPLOI

Un échantillon du matériel ci-dessus a subi avec succès toutes les étapes du processus d'autorisation d'emploi.

<b>Référence(s) dossier technique</b>	DI réf : Pri2025325019005 du 28/06/2019
<b>Investigations complémentaires</b>	Audits Suivi qualité dans le cadre des contrats
<b>Agréments</b>	Rapport d'essai n° E488 et E490 Développement contrôlé par DR Nord-Ouest du 8 et 26 février 2019 AE archivée n° 2007-043/GB AE archivée n° 2002-013/DG AE archivée n° 2002-010/DG

Date : 01/08/2019

Le Chef du Département Prescription

  
Philippe LOUVEL