

DISPOSITIF DE CONTRÔLE ET D'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES BASSE PRESSION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Dispositif permettant de vérifier l'absence de fuite des tuyauteries fixes

COMPOSITION	MARQUE	RÉF.
<i>- Coffret plastique avec calage intérieur - Manomètre Ø 63 - classe 1,6 gradué tous les 1 mbar - 0 à 60 mbar incorporé dans un boîtier métal avec sangle d'accroche - Poire manuelle de gonflage avec pince rapide - Flexible embout tournant pour prise d'essai - Raccord d'adaptation prise d'essai JSC - écrou 1/2"- Raccord d'adaptation M1/2 x M6/20 (compteur) - Raccord d'adaptation M1/2 x M20x150 - Aérosol de produit moussant (recherche de fuite)</i>		2420-006